

PLA D'EMERGÈNCIA

SERVEI DE REHABILITACIÓ

COMUNITÀRIA

Nom i Cognoms	Signatura
Elaboració de l'informe VÍCTOR PARRA FRANQUET	
Revisat: Lola Espigares Navarro Sandra Calvo Pascualvaca	

HISTÒRIC DE REVISIONS

Edició	Data de la revisió	Apartat i descripció breu de la modificació
1	17/07/2025	Elaboració del Pla d'emergència CODI: PAS083.17072025.01

ÍNDEX

DOCUMENT 1: DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI

1.1. Identificació de la instal·lació	6
1.2. Emplaçament.....	6
1.3 Accessibilitat per a ajuda externa	6
1.4 Descripció de la instal·lació	7
1.5. Evacuació.....	9
1.6. Confinament.....	11

DOCUMENT 2: MITJANS DE PROTECCIÓ

2.1. Mitjans materials disponibles	13
2.2. Mitjans humans disponibles.....	13

DOCUMENT 3: FITXA D'ACTUACIÓ EQUIPS D'EMERGÈNCIA 16

DOCUMENT 4: PLÀNOLS 18

0. OBJECTE

El present Pla d'Emergència dona compliment a l'article 20 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que obliga l'empresari a analitzar les situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació, designant personal format, amb mitjans adequats i en nombre suficient per executar-les.

En aquest marc, els objectius del pla són:

- Identificar els riscos existents i establir mesures preventives per garantir la seguretat i salut dels treballadors.
- Conèixer els mitjans de protecció disponibles a l'edifici.
- Definir les actuacions per al control inicial de les emergències, prioritzant la seguretat de les persones i la protecció dels béns materials.
- Establir una organització eficaç per actuar amb rapidesa davant situacions d'emergència.
- Impartir les directrius per a la correcta implantació del pla.
- Comptar amb personal organitzat, format i entrenat per garantir una resposta eficient.
- Informar el personal sobre les accions a seguir en cas d'emergència.
- Donar compliment a la normativa legal aplicable.

0.1 SALVAGUARDES

La informació relativa als recorreguts d'evacuació, l'ocupació i les instal·lacions de protecció contra incendis (PCI) s'ha extret del projecte tècnic presentat amb la Declaració Responsable Ambiental de l'activitat.

DOCUMENT 1:

DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI AVALUACIÓ DEL RISC

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

A continuació s'indiquen les dades principals que permeten identificar el centre:

Nom: Servei de Rehabilitació Comunitària

Raó social: Badalona Serveis Assistencials, SA

Activitat: Servei de consultes externes per a la salut mental

Adreça: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona


1.2. EMPLAÇAMENT

L'activitat es duu a terme en un local situat a la planta baixa d'un edifici plurifamiliar d'habitatges.

Les coordenades UTM (ETRS89 – zona 31N) de localització de l'edifici són:

E (X): 437167,8

N (Y): 4589319,40



1.3 ACCESSIBILITAT PER A AJUDA EXTERNA

L'accés principal al centre s'efectua des del carrer Laietània, número 25, planta baixa. L'entrada disposa d'una rampa que garanteix l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. El carrer és de sentit únic de circulació i presenta places d'estacionament en línia a ambdós costats.

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

1.4.1. Instal·lacions i serveis

A continuació s'enumeren les instal·lacions i serveis de que disposa el centre:

	SI/NO	UBICACIÓ ESCOMESA
ELECTRICITAT	SI	El quadre elèctric general del centre es troba ubicat a la rampa d'accés a l'edifici.
AIGUA	SI	Cada àrea de bany disposa de claus de pas individuals per al tall localitzat del subministrament d'aigua, fet que permet una actuació ràpida en cas d'incidència o fuga.
GAS	NO	-

1.4.2. Descripció de les activitats desenvolupades

El Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Badalona ofereix atenció especialitzada a persones amb trastorns mentals greus mitjançant un equip interdisciplinari.

Les funcions inclouen: coordinació assistencial, atenció administrativa presencial i telefònica, programació de cites, intervencions psicològiques (avaluació, diagnòstic, tractament i seguiment), suport i contenció a pacients i famílies, activitats psicoterapèutiques individuals i grupals, i gestió de situacions de crisi.

També es duen a terme intervencions socials i educatives, tant al centre com en entorns comunitaris, per promoure l'autonomia, habilitats socials i inclusió social. Algunes activitats es realitzen fora del centre, incloent desplaçaments a peu o en transport públic.

1.4.3. Superfícies i ocupació

La taula següent recull la superfície útil dels diferents espais del centre. L'ocupació s'ha determinat a partir d'aquestes dades, seguint els criteris de la taula 2.1 del CTE-DB-SI3, i dona com a resultat una **ocupació total estimada de 21 persones**:

Espai	Superfície (m²)
Rampa	5,06
Accés	3,93
Distribució	15,53
Recepció	11,98
Sala d'espera	5,42
Despatx 1	8,67
Sala de treball 1	10,59

Espai	Superfície (m²)
Sala de treball 2	10,35
Despatx 2	6,54
Despatx 3	7,56
Sala de treball 3 – Pis	16,75
Despatx 4	6,19
Sala professional / Office	7,13
Cambra neteja	2,31
Sala de treball 4	13,60
Despatx 5	10,88
Sala de treball 5	11,36
Lavabos usuaris	2,64
Lavabo adaptat i canviador	3,75
Lavabos professionals	2,77
Vestidor	6,28
Passadís	16,65

1.4.3. Quadres de presència de l'equip d'emergència en el centre

A continuació es presenta el quadre de presència horària del personal al centre del Servei de Rehabilitació Comunitària.


HORA	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES
8:00	9	9	9	9	9
9:00	9	9	9	9	9
10:00	9	9	9	9	9
11:00	9	9	9	9	9
12:00	9	9	9	9	9
13:00	9	9	9	9	9
14:00	9	9	9	9	9
15:00	8	8	9	8	5
16:00	2	2	1	0	0
17:00	2	2	2	0	0
17:30	2	2	3	0	0
18:00	2	2	1	0	0
18:30	0	2	0	0	0

Aquesta informació permet identificar les franges horàries amb major o menor capacitat d'intervenció. L'anàlisi del quadre posa de manifest que:

- **De dilluns a divendres**, entre les 8.00 i les 14.00 h, el centre disposa del màxim nombre d'efectius (9 persones), fet que assegura una capacitat de resposta òptima en cas d'emergència.

- **A partir de les 15.00 h**, es produeix una davallada progressiva en la presència de personal, especialment significativa a partir de les 16.00 h, i molt marcada els dijous i divendres, quan la presència és mínima o nul·la.
- **Els dimecres a la tarda** es manté una certa activitat fins a les 17.30 h, amb una presència lleugerament superior a la d'altres dies de la setmana en aquesta franja.
- **Els divendres, a partir de les 15.00 h**, el nombre de persones decreix ràpidament, i el centre queda pràcticament sense personal a partir de les 16.00 h.

A continuació es presenta un gràfic que mostra la **mitjana horària de presència** del personal al centre al llarg de la setmana laboral. Aquesta representació permet identificar de forma visual les franges amb major o menor ocupació:



1.5. EVACUACIÓ

El local disposa d'una única sortida de recinte, que coincideix amb la sortida principal d'accés al centre.

La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a aquesta sortida és inferior a 25 metres, fet que garanteix la rapidesa i la seguretat en l'evacuació dels ocupants en cas d'emergència.

SORTIDA	UBICACIÓ
Sortida 1	Planta Baixa. Accés principal edifici

Com a norma general, les sortides i vies de circulació destinades a l'evacuació en cas d'emergència han de romandre lliures d'obstacles en tot moment, per tal de garantir-ne l'ús segur, ràpid i immediat.

En cas d'evacuació, cal:

- Cal assegurar que s'ha emès l'alarma i que tots els integrants de l'equip d'emergència (professionals del centre) n'han rebut l'avís, per tal de garantir una resposta coordinada i eficaç.
- Procedir a una evacuació ordenada de totes les persones presents.
- Comprovar que no queda cap persona atrapada, amagada o amb dificultats per evacuar.
- Acompanyar i assistir les persones que requereixin suport físic i/o emocional.

El personal del centre acompanyarà els visitants o usuaris fins a l'exterior, seguint els recorreguts d'evacuació establerts.

Posteriorment, tot el personal es dirigirà al punt de reunió assignat: cantonada entre **carrer de Laietània i carrer de les Termes Romanes**.



1.6. CONFINAMENT

S'entén per confinament l'acció de romandre dins del centre, evitant l'exposició a condicions adverses a l'exterior, com ara fum, contaminació accidental o presència de substàncies irritants a l'ambient.

Aquesta mesura es considera excepcional i es preveu com a precaució davant d'incidents externs puntuals, tot i que el centre no es troba dins d'una zona afectada per risc químic, segons el mapa de riscos de protecció civil.

En cas necessari, es recomana el confinament temporal a les següents zones del centre:

Planta	Àrea de confinament recomanada
Baixa	Sales de treball

Durant el confinament caldrà:

- Tancar portes i finestres, i baixar les persianes, si n'hi ha.
- Aturar els sistemes de ventilació i climatització.
- Disposar d'aigua i accés a serveis sanitaris.
- Mantenir un dispositiu de comunicació actiu, preferentment un telèfon mòbil amb accés a xarxes socials de comunicació oficial (p. ex. Twitter de Protecció Civil), ràdio amb bateries o televisor.

Aquesta acció s'activarà de forma coordinada amb les autoritats o serveis d'emergència, en cas que es detecti un incident exterior que en justifiqui l'aplicació.

DOCUMENT 2:
MITJANS DE PROTECCIÓ

2.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

2.1.1. Sectorització

El centre està conformat per un únic sector d'incendi, amb una resistència al foc EI-120, d'acord amb les condicions de compartimentació establertes per a l'activitat.

2.1.2 Instal·lacions de detecció i alarma

El centre disposa de dues unitats de detecció automàtica de fums, ubicades als punts següents:

- Recepció
- Sala del SAI (sistema d'alimentació ininterrompuda)

Aquests detectors funcionen de forma autònoma i activen una alarma acústica local en cas de presència de fum, tot i que no estan connectats a una central de detecció i control.

A més, el centre compta amb un sistema d'alarma antiintrusió, destinat a la seguretat perimetral fora de l'horari d'activitat, però no integra funcionalitats específiques de detecció d'incendi ni d'evacuació.

2.1.3 Instal·lacions d'extinció d'incendis

El centre disposa de diversos extintors portàtils ubicats a la planta baixa, amb les següents característiques:

Tipus i característiques dels extintors

Nº	Tipus d'extintor	Agent extintor	Capacitat
2	ABC	Polivalent	6 kg
3	CO ₂	Diòxid de carboni	2 kg

La ubicació d'aquests extintors es pot veure als plànols de l'Annex.

2.1.4 Xarxa d'hidrants exteriors

El centre disposa de cobertura exterior mitjançant la xarxa d'hidrants municipal. Hi ha disponibilitat d'un hidrant situat a l'alçada del carrer Laietània, 1-11, a poca distància de l'edifici, que pot ser utilitzat pels serveis d'emergència en cas d'incendi.

2.2. MITJANS HUMANS DISPONIBLES

Els mitjans humans disponibles estan representats pels Equips d'Emergència, formats pel personal del centre, entrenat i organitzat per dur a terme actuacions preventives i de resposta davant situacions de sinistre o emergència.

Donades les dimensions del centre, el nombre reduït de professionals i la limitada capacitat d'aforament, tot el personal del centre actua com a equip d'intervenció, evacuació i confinament, assumint les funcions bàsiques de resposta segons les necessitats del moment.

A l'annex es troben les fitxes d'actuació assignades, amb les indicacions específiques d'actuació en cas d'emergència.

DOCUMENT 3:
FITXA D'ACTUACIÓ

3.0. FITXA D'ACTUACIÓ EQUIPS D'EMERGÈNCIA

Es considera una emergència no controlada aquella que no ha pogut ser resolta amb els mitjans propis disponibles al centre (com ara extintors), bé per la magnitud de la situació, bé per la incapacitat del personal per actuar amb seguretat.

La intervenció davant d'un incendi només es durà a terme si es tracta d'un conat d'incendi sense risc evident, sempre que el personal actuant es consideri capacitat per fer-ho i disposi de formació adequada. Aquesta actuació sempre s'ha de fer com a mínim per dues persones.

En cas que l'emergència no pugui ser controlada, s'activarà el Pla d'Emergència del centre i es procedirà a l'evacuació ordenada dels usuaris. A continuació, es presenta la fitxa d'actuació a seguir:

PERSONA QUE DESCOBREIX L'EMERGÈNCIA

(SERÀ LA PERSONA ENCARREGADA DE TRUCAR AL 112 )

1. TANCAR LA PORTA DEL LOCAL AFECTAT I ALLUNYAR A LES PERSONES EN PERILL IMMINENT
2. AVISAR AL PERSONAL DEL CENTRE PER INICIAR LES TASQUES D'EVACUACIÓ
 - A viva veu
3. TRUCAR AL  **112**

TEXT DE LA TRUCADA:

"US TRUQUEM DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA, SITUAT AL CARRER LAIETÀNIA, 25 DE BADALONA. TENIM UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA PER (INCENDI, FUITA, ETC.) I PROCEDIM A L'EVACUACIÓ PREVENTIVA DE L'EDIFICI."

4. DONAR SUPORT A L'EVACUACIÓ DELS USUARIS
5. REBRE ALS EQUIPS D'EMERGÈNCIA EXTERNS AL PUNT DE REBUDA ESTABLERT, INFORMAR-LOS DE LA SITUACIÓ I POSAR-SE A LA SEVA DISPOSICIÓ.

LA RESTA DE PERSONAL EN REBRE L'ODRE D'EVACUACIÓ DEL CENTRE

ACCIONS A SEGUIR PER PART DEL PERSONAL UN COP COMUNICADA L'EVACUACIÓ DEL CENTRE:

1. INFORMAR-SE DE LA NATURALESA DE L'EMERGÈNCIA.
2. EVACUAR LES PERSONES A CÀRREC VOSTRE DE MANERA ORDENADA I SEGURA.
3. QUAN CONSIDEREU QUE TOTES LES PERSONES HAN EVACUAT, FEU UNA ÚLTIMA COMPROVACIÓ VISUAL DE L'ESPAI ASSIGNAT. COMPROVEU QUE NO QUEDA NINGÚ I TANQUEU LES PORTES AL SORTIR.
4. DIRIGIU-VOS AL PUNT DE REUNIÓ EXTERIOR I COL·LABOREU EN EL RECOMPTE DE PERSONAL I USUARIS.
5. PUNT DE REUNIÓ: **CANTONADA ENTRE CARRER DE LAIETÀNIA I CARRER DE LES TERMES ROMANES**

EXTERNA EXTERNA

Ex. Núvol tòxic per accident industrial o de transport, incendi forestal proper amb fum intens, incidents violents o d'ordre públic a l'exterior.

Es durà a terme el confinament de l'edifici, i les actuacions se centraran a controlar que totes les persones romanguin a l'interior, així com a tancar portes, finestres i aturar els equips de climatització o ventilació en cas que l'aire exterior estigui contaminat.

NORMES GENERALS DE SEGURETAT

- Tancar portes i finestres ajuda a frenar la propagació del foc i del fum.
- Si hi ha fum, no el respiris directament i desplaça't ajupit cap a la sortida.
- No tornis enrere ni circulis en sentit contrari al de l'evacuació.
- Si hi ha foc o molt de fum i no pots passar, tanca les portes i queda't confinat en una zona segura, el més allunyat possible del focus de l'incendi, i dona senyal de la teva presència (finestra, telèfon, soroll, etc.).
- Si un usuari no pot ser evacuat, cal informar immediatament als serveis d'emergència que ha quedat confinat dins de l'edifici perquè en puguin organitzar el rescat.
- La utilització d'extintors només es farà en conats de foc sense risc evident, per dues persones com a mínim i amb formació prèvia. Mai actuar sol.

DOCUMENT 4:
PLÀNOLS

4.0. PLÀNOLS

A continuació es relacionen els plànols annexos que formen part del present Pla d'Emergència:


- 00 – Situació**
- 01 – Accessibilitat exterior**
- 02 – Recinte**
- 03 – Evacuació**
- 04 – PCI**
- 05 – Sectorització**



CENTRE



PRINCIPALS VIES D'ACCÉS




PLA D'EMERGÈNCIA SRC

ADREÇA: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona

SITUACIÓ



00-00

JULIOL
de 2025






Mancomunitat Sanitària de
PREVENCIO

 ZONA APARCAMENT VEHICLES EMERGÈNCIA
  SENTIT VIES PÚBLIQUES
  PUNT DE REBUDA (BOMBERS, POLICIA, ETC)
  PUNT DE TROVADA EVACUATS
  5 m. AMPLADA VIES
  ACCÉS RODAT AL RECINTE
  ACCÉS A PEU AL RECINTE
  CENTRE
  HIDRANTS A MENYS DE 100 m

PLA D'EMERGÈNCIA SRC	
ADREÇA: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona	
ACCESSIBILITAT EXTERIOR	01-00
	JULIOL de 2025



CENTRE I COORDENADES I UTM


PLA D'EMERGÈNCIA SRC

ADREÇA: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona

ESQUEMA D'ACTIVITATS
RECINTE

02-00

JULIOL
de 2025



OCUPACIÓ

CSMIJ / Joan Obiols
Planta Baja

PICTOGRAMES SEGONS DB-SI	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓ
	SENYALITZACIÓ SORTIDA
	SENYALITZACIÓ RECORREGUT DE SORTIDA
NOTES:	
- 210x210 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 10m. - 420x420 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 10m i 20m - 594x594 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 20m i 30m	

LLEENDA EVACUACIÓ	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓ
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA
	DIRECCIÓ DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA
	ORIGEN DEL RECORREGUT D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT I RECORREGUT ALTERNATIU
	OCUPACIÓ EN NÚMERO DE PERSONES
	OCUPACIÓ NULA
	OCUPACIÓ ALTERNATIVA

PLA D'EMERGÈNCIA SRC

ADREÇA: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona

EVACUACIÓ I OCUPACIÓ

03-00

JULIOL
de 2025



CSMIJ / Joan Obiols
Planta Baixa

SIMBOLOGIA CONTRAINCENDIS I VENTILACIÓ			
	uts		uts
Detector de Temperatura IPF-49	00	Mònega BIE 25	00
Extintor Eficàcia 21A-113B IPF-38	03	Sirena Optico-Acústica d'incendis	00
Enllumenat d'Emergència 90 lumens 10W	06	Polsador Alarma	00
Enllumenat d'Emergència Indicador Sortida 10W	00	Boca Extracció del Bany/Vestuari	00
Cartel·l Indicador Sortida Emergència	03	Extintor Penyal Eficàcia 21A-113B IPF-38	00
Cartel·l Indicador NO Sortida Emergència	00	Polsador Parada d'Emergència	00
Centralista de Detecció	00	Detector Volumètric	01
Detector de Fum IFP-45	02		

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓ
	EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS SECA NOTA 1
	EXTINTOR PORTÀTIL D'ANHIDRID CARBONIC NOTA 2
NOTES:	
1. EFICÀCIA 21A-113B CAPACITAT 6 KG	
2. EFICÀCIA 89B CAPACITAT 5 KG	

PICTOGRAMES SEGONS DB-SI	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓ
	SENYALITZACIÓ EXTINTOR
	SENYALITZACIÓ EXTINTOR CO ₂
	SENYALITZACIÓ SORTIDA
	SENYALITZACIÓ RECORREGUT DE SORTIDA
NOTES:	
- 210x210 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 10m.	
- 420x220 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 10m i 20m	
- 594x594 quan la distància d'observació del senyal no sobrepassi de 20m i 30m	



**Badalona
Serveis
Assistencials**



**Mancomunitat Sanitària de
PREVENCIÓ**

PLA D'EMERGÈNCIA SRC

ADREÇA: c/ Laietània, 25, baixos. Badalona

PCI

04-00

JULIOL de 2025

